



Mfpa Leipzig GmbH

Prüf-, Überwachungs- und Zertifizierungsstelle für Baustoffe, Bauprodukte und Bausysteme

Geschäftsbereich III - Baulicher Brandschutz

Dipl.-Ing. Sebastian Hauswaldt

Arbeitsgruppe 3.1 - Brandverhalten von Bauprodukten

N. Neumann, M.Sc.

Telefon +49 (0) 341-6582-191

neumann@mfpa-leipzig.de

Prüfzeugnis Nr. PZ 3.1/17-226-1

vom 12. Januar 2018

1. Ausfertigung

Die Bauprodukte: **EJOT Dämmhalter DMH-8xL-V** zusammen mit **DMT-80-V** und **EJOT Dämmhalter DMH-8xL-E** zusammen mit **DMT-80-E**

Technische Spezifikation: Dämmhalter aus Stahl- bzw. Edelstahl zur Anwendung in vorgehängten hinterlüfteten Fassadensystemen

des Herstellers: EJOT Baubefestigungen GmbH
In der Stockwiese 35, 57334 Bad Laasphe, Deutschland

werden gemäß DIN EN 13501-1:2010-01 in Bezug auf ihr Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

Klassifizierung des Brandverhaltens: A1*

* Nichtbrennbar gemäß EN 13501-1: Das Bauprodukt leistet keinen Beitrag zu einem Brand. Es werden somit die Anforderungen an nichtbrennbare Baustoffe als Bestandteil von Außenwandbekleidungen erfüllt.

Dieses Zeugnis gilt in Verbindung mit der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 4. Oktober 1996 zur Festlegung eines Verzeichnisses von Produkten, die in die Kategorien A „Kein Beitrag zum Brand“ gemäß der Entscheidung 94/611/EG zur Durchführung von Artikel 20 der Richtlinie 89/ 106/EWG des Rates über Bauprodukte einzustufen sind, geändert durch die Entscheidung 2000/605/EG der Kommission vom 26. September 2000 und die Entscheidung 2003/424/EG der Kommission vom 6. Juni 2003 und berichtigt durch die Berichtigung, ABl. L 156 vom 13.6.1997, S. 60 (96/603/EG).

Leipzig, den 12. Januar 2018

S. Hauswaldt
SAC 02
NE 0800

Dipl.-Ing. S. Hauswaldt
Geschäftsbereichsleiter

N. Neumann
N. Neumann, M.Sc.
Arbeitsgruppenleiter

Dieses Dokument darf nur ungekürzt vervielfältigt werden. Eine Veröffentlichung – auch auszugsweise – bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der MFPA Leipzig GmbH. Als rechtsverbindliche Form gilt die deutsche Schriftform mit Originalunterschriften und Originalstempel des/der Zeichnungsberechtigten. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der MFPA Leipzig GmbH.



Durch die DAKKS GmbH nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditiertes Prüflaboratorium. Die Akkreditierung gilt für die in der Urkunde aufgeführten Prüfverfahren (in diesem Dokument mit * gekennzeichnet). Die Urkunde kann unter www.mfpa-leipzig.de eingesehen werden.

Gesellschaft für Materialforschung und Prüfungsanstalt für das Bauwesen Leipzig mbH (MFPA Leipzig GmbH)

Sitz: Hans-Weigel-Str. 2b – 04319 Leipzig/Germany
Geschäftsführer: Prof. Dr.-Ing. Frank Dahn
Handelsregister: Amtsgericht Leipzig HRB 17719
USt-Id Nr.: DE 813200649
Tel.: +49 (0) 341-6582-0
Fax: +49 (0) 341-6582-135